

# 火电厂消防系统设计与运行优化研究

李娱乐

山东恒通化工股份有限公司 山东 临沂 276100

**摘要:** 火电厂消防系统对火灾风险防控、生产连续性保障及人员安全防护意义重大。其设计要点包括系统选型适配、设施合理布局、联动控制设计;运行管理需注重日常维护检测、应急响应处置及性能评估升级。当前存在设计、运维等问题,可通过强化风险评估、引入智能软件、构建智能监控平台等策略优化设计与运行。

**关键词:** 火电厂;消防系统;系统设计;运行优化;安全保障

引言:火电厂作为能源生产核心场所,内部区域火灾风险高,一旦发生火灾,不仅会破坏生产设备、中断电力供应,造成重大经济损失,还会严重威胁人员生命安全。消防系统在火电厂中至关重要,涵盖火灾风险防控、生产连续性保障及人员安全防护等多方面。然而,当前部分火电厂消防系统在设计、运行维护及联动控制等方面存在不足。因此,深入探讨火电厂消防系统的重要性、设计运行要点及优化策略,具有紧迫且重要的现实意义。

## 1 火电厂消防系统的重要性

### 1.1 火灾风险防控

火电厂作为能源生产的关键场所,其内部多个区域潜藏着极高的火灾风险。燃料储存区,像煤场,堆积如山的煤炭在特定条件下,如高温、自燃倾向等,极易引发自燃现象,进而演变成大规模火灾;油库中储存的大量燃油,具有易燃易爆的特性,一旦遇到明火、静电火花等火源,便会瞬间爆燃,火势迅速蔓延难以控制。汽轮机房内,高温高压的蒸汽管道与众多电气设备交织,若管道泄漏、设备故障产生电火花,都可能成为火灾的导火索。锅炉房更是火灾高发区域,炉内高温燃烧以及复杂的燃料输送系统,都为火灾的发生埋下了隐患。消防系统在火电厂中扮演着至关重要的角色,它具备火灾探测、初期灭火、火势控制等核心功能。先进的火灾探测设备,如感烟探测器、感温探测器、火焰探测器等,能够实时监测环境中的烟雾浓度、温度变化以及火焰特征,一旦检测到异常,立即发出警报信号。在火灾初期,消防系统可迅速启动灭火装置,如七氟丙烷气体灭火系统、细水雾灭火系统等,快速扑灭小火,避免火势进一步扩大。当火灾发展到一定阶段,消防系统还能通过合理的消防布局,如设置防火分区、消防通道等,有效控制火势蔓延范围,将火灾损失降到最低限度,确保火电厂的设施设备得到最大程度的保护。

### 1.2 生产连续性保障

火电厂的正常运行对于保障电力供应的稳定性至关重要,一旦发生火灾,不仅会对生产设备造成严重破坏,还会导致电力供应中断,给社会带来巨大的经济损失。有效的消防系统能够在火灾发生时快速响应,其先进的火灾报警系统能够在第一时间通知相关人员,同时自动启动灭火装置,迅速控制火势。在灭火过程中,消防系统会与人员疏散方案紧密配合,引导工作人员有序撤离危险区域,减少人员伤亡的同时,最大程度降低火灾对生产设备的损害。此外,消防系统还会为灾后快速恢复生产创造有利条件。完善的消防设施和合理的消防布局能够减少火灾对关键设备和基础设施的破坏,使得灾后修复工作能够更加高效地进行。通过及时恢复生产,火电厂能够尽快重新投入电力供应,保障社会生产和生活的正常运转,降低因停电造成的社会经济损失,维护社会的稳定与发展<sup>[1]</sup>。

### 1.3 人员安全防护

火电厂内工作人员众多,保障他们的生命是消防系统的重要使命。消防系统中的火灾报警装置,如声光报警器、消防广播等,能够在火灾发生时及时发出强烈的预警信号,引起工作人员的注意,为他们疏散逃生争取宝贵的时间。这些报警装置分布广泛,能够覆盖火电厂的各个区域,确保无论火灾发生在何处,都能迅速通知到相关人员。消火栓、喷淋等灭火设施在火灾发生时发挥着关键作用。消火栓能够提供充足的水源,工作人员可以利用消防水带和水枪对初期火灾进行扑救,控制火势蔓延。喷淋系统则能够在火灾发生时自动启动,向起火区域喷洒大量的水雾,降低温度、稀释烟雾,为人员疏散创造安全通道。消防系统通过这些设施的协同作用,构筑起一道坚实的人员安全防护屏障,最大程度保障火电厂工作人员的生命安全。

## 2 火电厂消防系统设计要点

## 2.1 系统选型与适配

在火电厂的消防系统规划中,精准的系统选型与适配是保障消防安全的关键,需紧密结合不同区域的火灾特性来开展。燃油罐区、电缆夹层等区域,火灾风险高且情况特殊。燃油罐区一旦起火,火势蔓延迅速且易引发爆炸,泡沫灭火系统是理想之选,其喷射出的泡沫能迅速覆盖燃烧物表面,隔绝空气,通过窒息作用有效灭火。电缆夹层空间封闭,电气设备密集,气体灭火系统更为适配,它能在短时间内释放灭火气体,迅速降低氧气浓度,达到灭火目的,且不会对电气设备造成损坏。煤场、锅炉房等大面积区域,火灾范围广,需配备室外消防栓系统与自动喷水灭火系统相结合的方式,实现全方位、多层次的灭火覆盖。电气设备间火灾发展快,干粉灭火装置可快速响应,通过干粉的化学抑制作用,迅速压制初期火灾,防止火势扩大。

## 2.2 设施布局与覆盖

消防设施的合理布局与全面覆盖,是火电厂消防安全保障的重要基石,必须严格遵循全覆盖、无死角的原则精心规划。火灾探测器作为火灾预警的“前哨”,其布置需充分考虑区域特性。在高温区域,应选用耐高温型探测器,以抵御高温环境对探测器性能的影响,确保在极端条件下仍能保持高灵敏度,及时感知火灾隐患;在粉尘较多的场所,则要选用防爆型探测器,防止粉尘积聚引发爆炸,保障探测的准确性和稳定性。消防栓的布局同样关键,其布置间距必须严格符合相关规范要求,保证在火电厂的任一地点发生火灾时,都能有两支水枪同时到达进行灭火,形成有效的灭火合力。喷淋头的安装密度需依据火灾危险等级精准确定,确保在火灾发生时能够迅速响应,快速形成均匀的水幕覆盖,有效控制火势蔓延,为人员疏散和火灾扑救争取宝贵时间<sup>[2]</sup>。

## 2.3 联动控制设计

在火电厂的消防安全体系中,构建一套完善且高效的消防联动控制系统至关重要,它能够实现火灾探测、报警、灭火设施启动以及设备联动的一体化协同运作,为火灾防控和应急处置提供坚实保障。一旦火灾探测器精准捕捉到火灾信号并发出报警,系统需即刻自动触发声光报警装置,以清晰、醒目的方式向现场人员发出警报。与此同时,系统应迅速联动关闭通风设备,防止火灾因空气流通而扩大蔓延;果断切断非消防电源,避免电气故障引发二次灾害;及时启动排烟系统,快速排出烟雾,为人员疏散和灭火救援创造良好的可视环境。对于火电厂内的重要区域,联动控制还需进一步延伸至门禁系统。当火灾发生时,系统应自动打开疏散通道门,确保人员能

够迅速、有序地撤离危险区域,最大程度保障人员生命安全。

## 3 火电厂消防系统运行管理要点

### 3.1 日常维护与检测

为保障火电厂消防设施始终处于良好的运行状态,建立一套科学、严谨的定期维护制度至关重要,需对各类消防设施展开全面且细致的检查与测试。火灾探测器作为火灾预警的关键设备,其性能的稳定性直接影响火灾发现的及时性。因此,要定期对其进行清洁,去除灰尘等杂质,防止影响探测灵敏度;同时进行精准标定,确保其响应准确无误,能在火灾初期迅速发出警报。消防栓和喷淋管道是灭火的重要通道,需定期检查是否存在漏水、堵塞等问题,保证管道内水压正常,一旦发生火灾能够及时、足量地供水灭火。对于灭火设备,如灭火器、泡沫液等,要严格检查其有效期,及时更换过期或损坏的设备,确保在紧急时刻能够正常发挥作用。联动控制系统关系着整个消防系统的协同运作,应每月进行一次全面的功能测试,保证各组件能够协调动作,实现火灾探测、报警、灭火等环节的无缝衔接。

### 3.2 应急响应与处置

为有效应对火电厂可能发生的火灾事故,必须制定一套详细且具有可操作性的火灾应急预案。该预案需清晰明确应急处置的每一个流程环节,精准划分各岗位在应急过程中的职责,确保在火灾发生时,每个工作人员都能迅速知晓自己的任务和行动方向。为强化工作人员的应急能力,需定期组织开展应急演练。通过模拟真实的火灾场景,让工作人员在实战中熟悉火灾报警信号的识别与响应,提升灭火操作技能,锻炼团队协作和应急反应能力。一旦火灾发生,值班人员要迅速且准确地确认火情,根据火灾的类型和规模,立即启动相应的灭火系统,如自动喷水灭火系统、气体灭火系统等。同时,严格按照预案要求,及时通知现场人员有序疏散,并迅速联系当地消防部门,详细报告火灾位置、火势大小等信息,确保应急处置工作高效、有序地开展,最大限度地减少火灾造成的损失。

### 3.3 性能评估与升级

为确保火电厂消防系统始终具备可靠的火灾防控能力,定期对其运行性能进行全面评估是必不可少的环节。评估工作需紧密结合火电厂的设备改造、工艺升级等实际情况,深入分析现有消防系统是否能够继续满足日益变化的消防安全需求。在评估过程中,若发现部分消防设备老化严重,出现性能下降、故障频发等问题,或者其功能已无法适应新的消防标准和技术要求,必须及时进

行更换或升级，以恢复和提升系统的整体性能。随着火电厂的发展，可能会出现一些新的火灾风险点，例如新能源发电设备区域，其火灾特性和危险因素与传统区域有所不同。针对这些新风险点，要迅速补充相应的消防设施，如适配的火灾探测器、灭火装置等，确保消防系统能够覆盖所有潜在的危險区域，始终处于有效的工作状态，为火电厂的安全稳定运行提供坚实保障。

#### 4 火电厂消防系统设计与运行中的问题及优化策略

##### 4.1 存在的主要问题

在火电厂消防安全保障工作中，当前部分火电厂的消防系统存在一些亟待解决的突出问题。从设计层面来看，部分火电厂在消防系统设计时，未能充分且精准地考量不同区域的火灾特性差异。例如，在燃油罐区等特殊区域，没有依据其易燃易爆、火灾蔓延迅速等特点，合理选型适配的消防系统，导致火灾发生时灭火效果大打折扣。在运行维护方面，存在明显的不足。日常维护工作落实不到位，使得火灾探测器频繁出现误报情况，干扰正常生产秩序；消火栓、喷淋管道等设施也因缺乏定期检查维护，出现漏水等问题，严重影响了消防系统的可靠性。联动控制逻辑设计过于复杂，在实际运行过程中，容易出现误动作或者响应延迟的现象，这不仅无法在火灾初期及时有效地发挥作用，还大大降低了应急响应效率，给火电厂的消防安全带来极大隐患<sup>[3]</sup>。

##### 4.2 设计优化策略

为提升火电厂消防系统设计的科学性与有效性，需从多方面着手优化。（1）在设计前期，要强化火灾风险评估工作。组织专业人员深入火电厂各区域，全面分析不同区域的火灾类型，像固体火灾易发于煤场、电气火灾常见于电气设备间、液体火灾则多集中在燃油罐区等。依据评估结果，针对性地选型消防设施，确保所选设备与火灾特性高度适配，提高灭火精准度。采用模块化设计理念，将消防系统划分为多个独立且功能明确的模块。这种设计方式不仅便于系统在后续运行中进行灵活扩展，以适应火电厂的发展变化，还能降低维护难度，提高维护效率。引入先进的智能设计软件，借助其强大的模拟功能，对火灾场景下消防系统的响应效果进行全方位模拟。通

过模拟分析，精准优化设施布局，合理调整联动逻辑，从而有效提高消防系统设计的合理性，为火电厂的消防安全提供坚实保障。

##### 4.3 运行优化策略

为切实提升火电厂消防系统的运行效能，需采取一系列行之有效的优化策略。借助先进的物联网技术，构建消防系统智能监控平台。该平台能够实时、精准地监测各类消防设施的运行状态，如探测器的灵敏度、消火栓的水压等。一旦发现设施出现异常或故障，系统可自动发出预警信息，便于工作人员及时处理，将隐患扼杀在萌芽状态。建立完善的维护责任追溯机制，把消防设施的维护任务进行细致划分，明确到具体个人。通过这种精细化管理方式，确保每一项维护工作都能得到有效落实，避免出现职责不清、互相推诿的现象。定期组织跨部门应急演练，模拟真实火灾场景，加强消防、运行、检修等各岗位之间的协同配合。在演练过程中，不断优化应急处置流程，提高工作人员的应急响应速度和实战能力，确保在火灾发生时能够迅速、有序地开展救援工作，保障火电厂的安全稳定运行。

##### 结束语

火电厂消防系统对于火灾风险防控、生产连续性保障以及人员安全防护意义重大。然而，当前部分火电厂消防系统在设计选型、运行维护及联动控制等方面存在不足。通过强化火灾风险评估、采用模块化与智能设计优化设计，借助物联网技术、完善维护责任追溯及组织跨部门演练优化运行，可有效提升消防系统科学性与运行效能，为火电厂安全稳定运行筑牢坚实防线，确保电力供应的持续稳定与社会经济的健康发展。

##### 参考文献

- [1]任毅伟.火电厂消防系统施工及调试问题探讨[J].建材与装饰,2019(20):244-245.
- [2]朱树基.试论火电厂汽机运行中常见问题及解决措施[C]/2020年江西省电机工程学会年会论文集.,2021:242-243.
- [3]王金昌.火电厂汽机热力系统运行优化探析[J].技术与市场,2019,26(11):144+146.